Паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения - детский сад № 47
г.Екатеринбург,
ул.Кварцевая, 6а

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий
МАДОУ детского сада № 47
Е.В. Фотеева
"15" июня 20 20г

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг

I. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляется (ются) услуга (услуги): Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 47 (здание № 2)
Наименование предоставляемой (мых) услуги (услуг): образовательные
Сведения об объекте:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 564.2 кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 4360 кв. м
Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование – согласно Уставу, сокращенное наименование):
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение – детский сад № 47 (МАДОУ - детский сад № 47)
Адрес места нахождения организации: 620076, г.Екатеринбург, ул.Кварцевая, 6а
Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление
Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) : государственная
Административно-территориальная подведомственность (*федеральная, региональная, муниципальная*): муниципальная
Наименование и адрес вышестоящей организации:
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга, 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24/а Тел. +7 (343) 371-27-37,
электронная почта: eduekb@ekadm.ru

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению

Сфера деятельности: образование
Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): дети дошкольного возраста 75 человек
Форма оказания услуг *(на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно)*:
на объекте
Категории обслуживаемого населения по возрасту *(дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории):* Дети
Категории обслуживаемых инвалидов (*инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха):* нет

III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта в соответствии с приложением 1 Порядка*, в т.ч. наличие	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1.	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	отсутствует
2.	сменные кресла-коляски	отсутствует
3.	адаптированные лифты	отсутствует
4.	поручни	имеются
5.	пандусы	отсутствуют
6.	подъемные платформы (аппарели)	отсутствует
7.	раздвижные двери	отсутствует
8.	доступные входные группы	отсутствуют
9.	доступные санитарно-гигиенические помещения	отсутствует
10.	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	частично
11.	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	отсутствует
12.	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	отсутствует
13.	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	отсутствует
14.	иные	

IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги в соответствии с приложением 1 Порядка*, в т.ч.	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1.	оборудование помещения, в котором предоставляется услуга, системой управления электронной очередью	отсутствует
2.	наличие специального и приспособленного оборудования, необходимого для предоставления услуги (с учетом потребностей инвалидов)	отсутствует
3.	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с	имеется

* Приложение 1 к порядку обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи, утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации

	инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	
4.	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	имеется
5.	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	имеется
6.	предоставление услуги с использованием русского жестового языка, обеспечение допуска сурдопереводчика и тифло-сурдопереводчика	отсутствует
7.	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	отсутствует
8.	иные	

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов <*>	Сроки
1	2	3
1.	Обратиться в администрацию района, для обустройства тактильными наземными указателями, выполняющими предупредительную функцию перед опасными участками при движении от остановок общественного транспорта.	до 2025г.
2.	Обратиться в администрацию района, для устранений неровностей на покрытии пешеходных дорожек, тротуаров на путях движения от остановок общественного транспорта.	до 2025г.
3.	Вход на участок оборудовать доступными для МГН, в том числе инвалидов-колясочников, элементами информации об объекте.	до 2025г.
4.	При входе установить тактильные наземные указатели, выполняющие предупредительную функцию перед опасными участками на путях движения.	до 2025г.
5.	Обратиться в администрацию района и ГИБДД г. Екатеринбурга с целью обустройства парковочного места для автотранспорта людей с инвалидностью.	до 2025г.
6.	При входе в здание установить тактильные наземные указатели, выполняющие предупредительную функцию перед опасными участками.	до 2025г.
7.	Дверные наличники входных дверей в здание или края дверного полотна и ручки окрасить в отличные от дверного полотна контрастные цвета.	до 2025г.
8.	При входе в здание установить двери с шириной рабочей створки не менее 0,9 м.	до 2025г.
9.	При входе в здание для инвалидов по зрению установить информационную мнемосхему.	до 2024г.
10.	На верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней перил предусмотреть рельефные обозначения этажей, а также предупредительные полосы об окончании перил.	до 2025г.

11.	На проступях краевых ступеней лестничных маршей внутри здания нанести одну или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, общей шириной 0,08-0,1м.	до 2025г.
12.	Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации окрасить краской, светящейся в темноте, или на них нанести световые ленты.	до 2024г.
13.	Установка тактильных пиктограмм снаружи и внутри здания. Установка системы ориентирования и информирования.	до 2025г.
15.	Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации окрасить краской, светящейся в темноте, или на них наклеить световые ленты.	до 2025г.
16.	Для постоянной идентификации кабинетов, групп и помещений надписи и знаки должны быть нанесены на стене, находящейся рядом с замочной стороной двери.	до 2025г.
17.	Установка тактильной мнемосхемы с планом территории учреждения.	до 2025г.
18.	Для лиц с дефектами слуха следует приобрести специальные персональные приборы усиления звукам(индукционная система).	до 2025г.
19.	Оборудовать замкнутые (уборные) пространства системой двухсторонней связью.	до 2025г.
20.	Необходимо предусмотреть в уровне 1 этажа доступные санитарно-бытовые помещения для инвалидов (в т. ч. для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске).	до 2025г.
21.	У дверей блоков санитарно-бытовых помещений, включающих в себя доступные кабины (уборных, душевых, ванн и т.п.), и универсальной кабины уборной следует предусмотреть со стороны ручки информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери.	до 2025г.
22.	Разработать положение оказания ситуационной помощи инвалидам и МГН включающий в себя порядок и алгоритм.	до 2025г.

Представители общественных организаций инвалидов:

Полномочный представитель ВОС Д.А. Новиков

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)